

Mitteilung des gKu VE München-Ost, Betriebszweig - Wasser

Blumenstraße 1, 85586 Poing

Tel.: 08121 / 701- 0

Fax.: 08121 / 701- 60

E-mail-Adresse: info@gku-vemo.de

Rufbereitschaftsdienst außerhalb der Dienstzeiten: 08106/ 2425-0

PSM - Untersuchungen (Pflanzenschutzmittel) vom 07.07.2008

Brunnen und Verbandsgebiet des gKu VE München-Ost, Betriebszweig - Wasser

Atrazin (Brunnen 4).....	<0,01 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l
Desethylatrazin (Brunnen 4).....	<0,02 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l
Atrazin (Brunnen 5).....	<0,01 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l
Desethylatrazin (Brunnen 5).....	<0,02 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l
Atrazin (Grundschule Pliening).....	<0,01 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l
Desethylatrazin (Grundschule Pliening).....	<0,02 µg/l	- Grenzwert	0,1 µg/l

Weitere PSM wurden nicht festgestellt.

Grenzwert für die Summe aller Pestizide = 0,5 µg/l

Nitrat (Brunnen 4).....	14,4 mg/l	- Grenzwert	50 mg/l
Nitrat (Brunnen 5).....	13,4 mg/l	- Grenzwert	50 mg/l

Auskünfte über die Trinkwasserbeschaffenheit können auch über die Telefondaueransage
- Tel. 08121/ 701-41 - und über das Internet unter - www.gkuvemo.de - eingeholt werden.